

# 电信计费检测和防雷安全检测管理办公室

计防办〔2017〕3号

## 关于发布通信防雷产品标准符合性认定 推荐目录的通告

各相关单位：

按照工业和信息化部要求，电信计费检测和防雷安全检测管理办公室组织对相关通信防雷产品进行了标准符合性认定。现将2017年第三批通信防雷产品标准符合性认定推荐目录（见附件）予以发布。

特此通告。

附件：通信防雷产品标准符合性认定推荐目录



## 通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

(2017年第三批)

序号	编号	申请单位	产品名称	产品型号	产品认证证书 编号	有效期
1.	G1703001	深圳市海鹏信 电子股份有限 公司	通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(二 端口单相交流电源浪涌保护器, In: 50kA)	M1S385V80A100II(1P+N)	0301746210196R0M	2017年3月30日至 2020年2月13日
2.	G1703002		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(二 端口三相交流电源浪涌保护器, In: 50kA)	M1S385V80A100II(3P+N)	0301746210197R0M	
3.	G1703003		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一 端口三相交流电源浪涌保护器, In: 60kA)	SPD-M120/(3+NPE)-MH	0301746210198R0M	
4.	G1703004		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一 端口三相交流电源浪涌保护器, In: 30kA)	SPD-M80/(3+NPE)-MH	0301746210199R0M	
5.	G1703005		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一 端口三相交流电源浪涌保护器, In: 30kA)	M3C385-60II-3	0301746210200R0M	
6.	G1703006		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一 端口单相交流电源浪涌保护器, In: 20kA)	M1L385-40II(1P+N)	0301746210201R0M	
7.	G1703007	深圳康普盾科 技股份有限公 司	通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一 端口三相交流电源浪涌保护器, In: 20kA)	KPA385/20M40-4P+1	0301746210316R0S	2017年3月30日至 2020年3月8日
8.	G1703008		信号网络浪涌保护器(数据接口电源浪涌保护 器, In: 5kA)	KSCH3-04	0301746210317R0S	
9.	G1703009		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一 端口单相交流电源浪涌保护器, In: 20kA)	KPB385/20M40-1P+1	0301746210318R0S	
10.	G1703010		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一 端口直流电源浪涌保护器, In: 15kA)	KPD85/15M	0301746210319R0S	2017年3月30日至 2020年3月6日
11.	G1703011		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一 端口三相交流电源浪涌保护器, In: 20kA)	KPA385/20M40-3P+1	0301746210320R0S	2017年3月30日至 2020年3月6日
12.	G1703012		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一 端口三相交流电源浪涌保护器, In: 30kA)	KPA385/30M60-3P+1		
13.	G1703013		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一 端口三相交流电源浪涌保护器, In: 40kA)	KPA385/40MY100-3P+1		

14.	G1703014	深圳康普盾科技股份有限公司	通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口三相交流电源浪涌保护器, In: 50kA)	KPA385/50MY120-3P+1	0301746210320R0S	2017年3月30日至 2020年3月6日
15.	G1703015		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口三相交流电源浪涌保护器, In: 60kA)	KPA385/60MY120-3P+1		
16.	G1703016		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口三相交流电源浪涌保护器, In: 60kA)	KPA385/60MY150-3P+1		
17.	G1703017	上海欣丰电子有限公司	通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口直流电源浪涌保护器, In: 10kA)	XFPM10-DC240/2P/R	0301746210347R0M	2017年3月30日至 2020年3月9日
18.	G1703018		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口直流电源浪涌保护器, In: 10kA)	XFPM10-DC48/2P/R	0301746210348R0M	
19.	G1703019		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口三相交流电源浪涌保护器, In: 20kA)	XFPM20-385/3P+N/R	0301746210349R0M	
20.	G1703020		通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口单相交流电源浪涌保护器, In: 20kA)	XFPM20-385/1P+N/R	0301746210350R0M	